

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
QUẬN HOÀNG MAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ~~1473~~ UBND-TNMT

Về việc thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối với 8 cửa hàng xăng dầu thuộc Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu – Công ty xăng dầu Khu vực I.

Hoàng Mai, ngày 29 tháng 6 năm 2018

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Ngày 13/6/2018, UBND quận Hoàng Mai nhận được các Văn bản số 4627;4628;4629/STNMT-CCBVMT ngày 11/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc xin ý kiến thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu kèm theo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các Cửa hàng xăng dầu số 36, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 thuộc Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu – Công ty xăng dầu Khu vực I,

Sau khi xem xét Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng xăng dầu số 36, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, UBND quận Hoàng Mai có ý kiến như sau:


1. Chủ cơ sở lập Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo đúng Phụ lục 03 tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội Ban hành Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Tại Chương 4, Mục 4.1.1 của Kế hoạch, Chủ cơ sở chưa nêu số lượng thiết bị âm thanh, phương tiện, biển cảnh báo. Đề nghị Chủ cơ sở đưa nội dung này vào Mục 4.1.2 của Kế hoạch.

Trên đây là ý kiến của UBND quận Hoàng Mai về thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối với các đơn vị thuộc Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu – Công ty xăng dầu Khu vực I. *Lu*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND Quận;  
(để b/c)
- Công Thông tin điện tử Quận;
- Phòng TN&MT,
- Lưu: VT. *Lu*



Nguyễn Kiều Oanh