

DANH SÁCH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG CHƯA NGHIỆM THU VỀ PCCC MỚI PHÁT SINH

Stt	Tên cơ sở	Địa chỉ	Lỗi vi phạm cần khắc phục để được nghiệm thu về PCCC
1	Hạng mục Tầng 3 - Tòa nhà Hòa phát	Số 493 Trương Định, Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	1. Chưa nghiệm thu về PCCC
2	Nhà ở nhiều căn hộ	Số 1 ngõ 279 Linh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	1. Thiếu lối thoát nạn thứ hai 2. Ngăn cháy không đảm bảo 3. Trang bị phương tiện PCCC không đầy đủ 4. Chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC
3	Hạng mục tòa nhà điều hành trung tâm thương mại Forprodex Công ty CP tư vấn và đầu tư Forprodex (siêu thị Mediamart)	Số 1111 Giải Phóng, Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	1. Thay đổi mặt bằng tại tầng 1 không đảm bảo theo thiết kế đã được thẩm duyệt nghiệm thu 2. Bố trí giải pháp ngăn cháy không đảm bảo
4	Hạng mục tầng 8 Tòa nhà HH01 thuộc công trình Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại Ecolakeview	Số 32 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	1. Thay đổi mặt bằng tại tầng 8 không đảm bảo theo thiết kế đã được thẩm duyệt nghiệm thu
5	Hạng mục tầng 01 Tòa nhà HH01 thuộc công trình Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại Ecolakeview	Số 32 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	1. Thay đổi mặt bằng tại tầng 1 không đảm bảo theo thiết kế đã được thẩm duyệt nghiệm thu
6	Hạng mục nhà hàng, kho, tầng 9 của Công ty CP phát triển công trình Viễn Thông	Lô 18 KĐT Đại Kim, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	1. Thay đổi mặt bằng tầng 1, 2, 4, 9 chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC