

Danh sách các công trình còn vi phạm về PCCC

TT	Tên cơ sở	Địa chỉ	Chủ đầu tư	Nội dung vi phạm về PCCC	Ghi chú
1	Khu Sào Hai và các đơn vị thuê mặt bằng	Ngõ 44 phố Thúy Lĩnh, Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	Trần Đình Bảo	Hoạt động trên đất nông nghiệp	
2	Khu Ao Lò Gạch và các đơn vị thuê mặt bằng	Tổ 6 Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	Phạm Thị Bền	Hoạt động trên đất nông nghiệp	
3	Nhà nghỉ Thủ Đô vàng 2	B8, TT1, Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	Tư nhân	Lối thoát nạn thứ 2 không đảm bảo	
4	Tòa nhà HH1	Số 32 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Công ty cổ phần Ecoland	Một số khu vực kiot làm vách ngăn chia mặt bằng sai thiết kế	
5	Tòa nhà HH2	Số 32 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Công ty cổ phần Ecoland	Một số khu vực kiot làm vách ngăn chia mặt bằng sai thiết kế	
6	Khách sạn Mường Thanh Hà Nội	Lô CC2 Khu Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn Mường Thanh	Khu vực 02 cầu thang bộ thoát nạn có bố trí cục nóng điều hòa cản trở lối thoát nạn. Một số đèn exit sự cố đã hỏng	
7	Tháp B-VC2 Golden Silk	Lô đất CT2 khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	Công ty CP ĐT&XD Vina	Tầng 2,3,4 ngăn chia mặt bằng sai thiết kế	
8	Tòa nhà D1	Lô đất CT2, Dự án KĐT mới Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	Công ty CP ĐT&XD Vina	Một số khu vực kiot cho làm vách lửng và gác xép	
9	Karaoke New Life	Số 378 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	Tư nhân	Chưa có giải pháp ngăn cháy và thoát nạn đảm bảo theo quy định	
10	Karaoke Voll II	số 99 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	Tư nhân	Chưa có giải pháp ngăn cháy và thoát nạn đảm bảo theo quy định	
11	Công ty TNHH Ngọc Linh	Số 34 Đại Từ, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Công ty TNHH Ngọc Linh	Không trang bị hệ thống chữa cháy bằng nước, không trang bị báo cháy	

12	Tòa nhà CT12	Khu đô thị mới Kim Văn-Kim Lũ, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên	Một số khu vực kiot cho làm vách lửng và gác xếp	
13	Tòa nhà CT11	Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên	Một số khu vực kiot làm vách lửng, gác xếp; Giao thông phục vụ chữa cháy chưa đảm bảo thông thoáng; Tầng hầm bố trí 01 phòng chứa rác không đúng thiết kế.....	
14	Tháp C- VC2 Golden Silk	Lô đất CT2, KĐT mới Kim Văn - Kim Lũ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội	Công ty CP ĐT&XD Vina	Một số khu vực kiot làm vách lửng, gác xếp	
15	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thanh Hà	Nhà CC2 - KĐT Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thanh Hà	Trang bị phương tiện PCCC không đảm bảo Không có giải pháp thoát nạn thứ 2 đảm bảo theo quy định	
16	Nhà nghỉ Victoria	Ô 68 lô F3 KĐT mới Đại Kim Định Công, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội	Tư nhân	Chưa có giải pháp ngăn cháy và thoát nạn đảm bảo theo quy định	
17	Nhà nghỉ Quyền Thu	Số 3, ngõ 392 đường Kim Giang, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội	Tư nhân	Chưa có giải pháp ngăn cháy và thoát nạn đảm bảo theo quy định	
18	Nhà nghỉ Linh Đàm	Số 102 phố Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội	Tư nhân	Chưa có giải pháp ngăn cháy và thoát nạn đảm bảo theo quy định	
19	Nhà nghỉ Cửu Long (Hiện tại là hộ kinh doanh Đào Thị Tâm)	Số 17 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Tư nhân	Chưa có giải pháp ngăn cháy và thoát nạn đảm bảo theo quy định	
20	Khách sạn Quê Hương	Số 152 B5 Khu đô thị Đại Kim Định Công, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Tư nhân	Chưa có giải pháp ngăn cháy và thoát nạn đảm bảo theo quy định	
21	Nhà nghỉ Thu Trang	Số 17 ngõ 276 Đại Từ, P. Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	Tư nhân	Chưa có giải pháp ngăn cháy và thoát nạn đảm bảo theo quy định	
22	Nhà nghỉ Ánh Dương	Số 2A, ngõ 94, phố Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội	Tư nhân	Chưa có giải pháp ngăn cháy và thoát nạn đảm bảo theo quy định	
23	Khách sạn Lakeside (Hiện tại là nhà trọ)	Số nhà 5, khu biệt thự 2, KĐT Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim, Hoàng Mai, HN	Tư nhân	Chưa có giải pháp ngăn cháy và thoát nạn đảm bảo theo quy định	

24	Nhà nghỉ Lan Anh	Số 106, phố Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội	Tư nhân	Chưa có giải pháp ngăn cháy và thoát nạn đảm bảo theo quy định	
25	Karaoke The One	Số 79F4 KĐT Đại Kim – Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	Tư nhân	Bể nước CC không đảm bảo, vật liệu chống cháy không đảm bảo, lối thoát nạn không đảm bảo...	
26	Karaoke Idol	Số 111 Nguyễn Hữu Thọ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội	Tư nhân	Bể nước CC không đảm bảo, vật liệu chống cháy không đảm bảo, lối thoát nạn không đảm bảo...	
27	Karaoke Nhật Minh	Số 105 phố Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội	Tư nhân	Bể nước CC không đảm bảo, vật liệu chống cháy không đảm bảo, lối thoát nạn không đảm bảo...	
28	Hộ kinh doanh Nguyễn Thế Lâm	Số 53 phố Vĩnh Hưng, P. Vĩnh Hưng	Tư nhân Nguyễn Thế Lâm	Cơ sở chưa xuất trình được Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền.	
29	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Quảng	Số 32 phố Vĩnh Hưng, P. Vĩnh Hưng	Tư nhân Nguyễn Văn Quảng	1. Thay đổi việc bố trí mặt bằng, công năng của cơ sở so với Biên bản kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy ngày 30/3/2018 của Phòng Cảnh sát PC&CC số 8. 2. Một số vật liệu cách âm, cách nhiệt, trang trí bố trí trong phòng hát, trên đường thoát nạn không đảm bảo là vật liệu không cháy hoặc khó cháy theo quy định tại Thông tư số 47/2015/TT-BCA và QCVN 06:2010/BXD.	
30	Công ty CP tư vấn và đầu tư Forprodex	Số 1111 đường Giải Phóng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội	Công ty CP tư vấn và đầu tư Forprodex	Đưa hạng mục công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy	
31	Hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Khánh (Nhà nghỉ cuối tuần)	Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	Nguyễn Quốc Khánh	Giải pháp ngăn cháy lan, lối thoát nạn không đảm bảo, trang bị PCCC không đầy đủ	
32	Lớp mẫu giáo độc lập Hoàng Yên	Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	tư nhân	Giải pháp ngăn cháy lan, lối thoát nạn không đảm bảo, trang bị PCCC không đầy đủ	

33	Lớp mẫu giáo độc lập xứ sở thần tiên	Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	tư nhân	Giải pháp ngăn cháy lan, lối thoát nạn không đảm bảo, trang bị PCCC không đầy đủ	
34	Nhà nghỉ sao vip I	Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	tư nhân	Giải pháp ngăn cháy lan, lối thoát nạn không đảm bảo, trang bị PCCC không đầy đủ	
35	Nhà nghỉ Tây Đô	Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	tư nhân	Giải pháp ngăn cháy lan, lối thoát nạn không đảm bảo, trang bị PCCC không đầy đủ	
36	Nhà nghỉ Bạch Kim	Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	tư nhân	Giải pháp ngăn cháy lan, lối thoát nạn không đảm bảo, trang bị PCCC không đầy đủ	
37	Nhà nghỉ diễm Quỳnh	Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	tư nhân	Giải pháp ngăn cháy lan, lối thoát nạn không đảm bảo, trang bị PCCC không đầy đủ	
38	Nhà nghỉ Anh Đào 2	Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	tư nhân	Giải pháp ngăn cháy lan, lối thoát nạn không đảm bảo, trang bị PCCC không đầy đủ	
39	Nhà nghỉ Minh Anh	Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	tư nhân	Giải pháp ngăn cháy lan, lối thoát nạn không đảm bảo, trang bị PCCC không đầy đủ	
40	Hộ kinh doanh Trần Văn Đức (Nhà nghỉ tre xanh)	Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	tư nhân	Giải pháp ngăn cháy lan, lối thoát nạn không đảm bảo, trang bị PCCC không đầy đủ	
41	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Đông (Nhà nghỉ Thành Đô)	Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	tư nhân	Giải pháp ngăn cháy lan, lối thoát nạn không đảm bảo, trang bị PCCC không đầy đủ	
42	Công ty Cổ phần Thienha Corp	Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	Công ty Cổ phần Thienha Corp	chưa nghiệm thu PCCC đã đi vào hoạt động	
43	Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Đức Việt	Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Đức Việt	Chưa thẩm duyệt PCCC bổ sung đã đi vào hoạt động	
44	Hộ kinh doanh Cao Thị Diệu Hồng (cafe Karaoke Sunny)	Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	Cao Thị Diệu Hồng	Lối thoát nạn không đảm bảo; ngăn cháy lan không đảm bảo; nguồn nước phục vụ chữa cháy không đảm bảo	

45	Karaoke new star	Số 32 tổ 36, phường Hoàng Văn Thụ	tư nhân	chưa thẩm duyệt PCCC , lối thoát nạn, giải pháp ngăn cháy lan không đảm bảo	
46	Karaoke Newmoon	69 tổ 34 phường Hoàng Văn Thụ	tư nhân	chưa thẩm duyệt PCCC , lối thoát nạn, giải pháp ngăn cháy lan không đảm bảo	
47	Karaoke Hoàng Anh	Số 34 tổ 36 Hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	tư nhân	chưa thẩm duyệt PCCC , lối thoát nạn, giải pháp ngăn cháy lan không đảm bảo	
48	Karaoke Thanh Tuấn	Số 64 đường Hồ Đền Lừ, tổ 36, phường Hoàng Văn Thụ, QHM, Hà Nội	tư nhân	chưa thẩm duyệt PCCC , lối thoát nạn, giải pháp ngăn cháy lan không đảm bảo	
49	Karaoke Tân Viên	Số 124 đường Hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, QHM, Hà Nội	tư nhân	chưa thẩm duyệt PCCC , lối thoát nạn, giải pháp ngăn cháy lan không đảm bảo	
50	Karaoke Vân Anh	Số 12A, Hồ Đền Lừ, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	tư nhân	chưa thẩm duyệt PCCC , lối thoát nạn, giải pháp ngăn cháy lan không đảm bảo	
51	Cafe karaoke 86 Hồ Đền Lừ	86 Đền Lừ, HVT	tư nhân	chưa thẩm duyệt PCCC , lối thoát nạn, giải pháp ngăn cháy lan không đảm bảo	
52	Karaoke 68 Hồ Đền Lừ	Số 68 Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai , Hà Nội	tư nhân	chưa thẩm duyệt PCCC , lối thoát nạn, giải pháp ngăn cháy lan không đảm bảo	
53	Karaoke QuangTrung	110 Hồ Đền Lừ	tư nhân	chưa thẩm duyệt PCCC , lối thoát nạn, giải pháp ngăn cháy lan không đảm bảo	
54	Cafe karaoke 30B Hồ Đền Lừ	30B Đền Lừ, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội	tư nhân	chưa thẩm duyệt PCCC , lối thoát nạn, giải pháp ngăn cháy lan không đảm bảo	
55	Cafe karaoke 66 Hồ Đền Lừ	66 Đền Lừ, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội	tư nhân	chưa thẩm duyệt PCCC , lối thoát nạn, giải pháp ngăn cháy lan không đảm bảo	
56	Karaoke Thanh Tuấn	Số 64 Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ	tư nhân	chưa thẩm duyệt PCCC , lối thoát nạn, giải pháp ngăn cháy lan không đảm bảo	
57	Karaoke Vân Anh	Số 124A Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ	cty TNHH giải trí đức chín	chưa thẩm duyệt PCCC , lối thoát nạn, giải pháp ngăn cháy lan không đảm bảo	
58	Công ty TNHH Xuân Vinh và các đơn vị thuê mặt bằng	Lô 04-9A Khu công nghiệp Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	Công ty TNHH Xuân Vinh	chưa nghiệm thu PCCC đã đi vào hoạt động	

59	Toà nhà Hoàng Dương	Số 50 ngõ 83 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	Công ty CP đầu tư và cơ khí Hưng Sơn	đưa hạng mục công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy khu vực tầng 1 trực (4-7), trực (9-11, A-E) và tầng 2 trực (6-8, A-B), trực (9-11, A-E)	
60	Tòa nhà A1	151 A Nguyễn Đức Cảnh , Tương Mai	Công ty TNHH vải sợi Nghĩa Hưng	lối thoát nạn tầng 01 chưa đủ chiều cao, cầu thang hờ, không có đầu báo cháy	
61	Tòa Nhà MÔ MÔ TA (A2)	151 A Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai	Liên doanh Công ty cổ phần 118 và Công ty CP đầu tư hạ tầng kinh doanh đô thị	phòng tầng 19, 20, 21 bố trí căn hộ trong cầu thang bộ	
62	Tòa nhà A3	151 A Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai	Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà và dệt may	không trang bị hệ thống chữa cháy tự động ở tầng hầm	
63	Cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng Hồng Hà	Số 09 ngõ 35 Nguyễn An Ninh, Tương Mai	ông Nguyễn Kiên Hải	chưa thẩm duyệt, nghiệm thu	